

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов
природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Февраль 2026 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		3	3	3
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	1
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	9,9	102,0	90,0
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	<2,3	91,0	74,0
6	Водородный показатель pH	ед.рН	6,0-9,0	7,6	8,0	8,0
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,09	2,65	2,17
8	Щелочность	ммоль/дм ³		2,4	2,4	2,6
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,3	3,08	3,12
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	213	214	208
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	72,0	74,0	76,0
12	Хлориды	мг/дм ³	350	9,9	9,7	9,5
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	0,027	0,020	0,031
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	0,68	0,73	0,64
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	0,52	0,64	0,54
17	Медь (Cu ²⁺)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²⁺)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	<0,5	<0,5	<0,5
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			1,93	1,93
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм ³			2,4	2,4
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			4,85	4,85
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,60	0,60
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,021		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____

Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории _____

Бурцева Т.И.